



LABORATORIO DE PRUEBAS DE EQUIPOS Y MATERIALES

Número: K311V-19-E/8193

CONSTANCIA DE ACEPTACIÓN DE PROTOTIPO EMPRESA

PLASTICOS ESPECIALES GAREN, S.A. DE C.V.
PLANTA UBICADA EN TLAXCALA, TLAXCALA, MÉXICO.
DIRECCIÓN: CARRIL NORTE LOTE, CIUDAD INDUSTRIAL XICOHTENCATL C.P.: 90430

Con base a los resultados satisfactorios obtenidos en las pruebas prototipo, estipuladas en la Especificación CFE: DF110-23, Tubos de Polietileno de Alta Densidad para Sistemas de Cableado Subterráneo., EDICIÓN DICIEMBRE 2015

No. de Informe de Pruebas: K311V-K-7399-19

Planos: N/A

SE EXTIENDE LA PRESENTE CONSTANCIA DE ACEPTACIÓN DE PROTOTIPO PARA LOS BIENES SIGUIENTES:

Tubo de polietileno de alta densidad para sistemas de cableado subterráneo corrugado tipo "S" (Color Rojo y Naranja) en diámetros nominales de 38mm, 50mm y 75mm, MARCA GAREN, FABRICADO EN MÉXICO.

Esta Constancia de Aceptación es vigente a partir del viernes, 06 diciembre 2019.



HERMADO ELECTRONICAMENTE

Adalberto Cuituny Vázquez
Jefe Depto. de Control de Calidad



HERMADO ELECTRONICAMENTE

Kléber Jesús Pinto Aguilar
Jefe de Depto. de Evaluación y Desarrollo de Proveedores

La emisión de este documento invalida cualquiera de fecha anterior.

Esta Constancia de Aceptación de Prototipo se mantendrá vigente mientras permanezcan las condiciones señaladas en el Informe de Pruebas de Prototipo y en el Procedimiento Técnico para la Aceptación de Bienes (clave PE-K3000-001) vigente

Este documento no es válido sin su correspondiente Evidencia Criptográfica (Firma Electrónica).

Evidencia Criptográfica - Transacción SeguriSign
Archivo Firmado: de5b7b93195945cdb861f9f30c34c49a.pdf
Secuencia: 786917

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora LAPEM

Firmante	Nombre:	Adalberto Cuituny Vazquez	Validez:	OK	Vigente
Firma	# Serie:	00000000000100007030	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha:	2019-12-09 17:59:10	Status:	OK	Valida
	Algoritmo:	SHA1/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	88 73 16 fb 15 ed a3 75 fd 3b 7c 00 7f 4a 55 b8 9d 23 8d 43 87 cb c2 bc 5a 19 19 66 ed 0d 4f eb 55 c6 5d 37 4e b9 c6 ce d7 37 5c 9f 85 d3 5b c1 91 e2 da f3 04 12 58 96 4d d4 1f 6d 71 d7 cf b6 d5 8b 7a f8 c7 09 7f e8 24 f1 99 04 f9 00 8a cc 5e fc b9 75 57 04 4c 0a d7 96 07 3b 0f 36 b7 60 47 6f a4 e4 55 11 70 fe 82 2d 09 05 34 f2 50 83 e8 4c eb 75 38 96 72 19 95 9e d7 11 f9 d2 0a 27 d1 a7 3c 79 9d 37 01 50 5c 8d f3 1e 03 b0 b6 db 79 49 55 2e 74 ff b4 19 83 a1 8f 4c 72 ca 97 35 00 29 f3 23 79 68 16 a0 b0 a6 4c 75 2b 99 83 55 83 e7 ff 69 3b 56 55 fc c7 55 f9 83 61 4c 4b 26 11 ed b6 79 92 32 51 dc 7c e8 19 48 5b a9 15 bd 21 9b ff 87 c6 03 1a b5 7a 25 19 09 e2 42 e9 f8 d9 76 13 40 01 e4 9a 03 5a 18 3f d2 3a 8a 20 43 9e 6f 72 18 b7 23 70 21 a7 cf b5 c1 74 aa 2d 43			
OCSP	Fecha:	2019-12-09T17:59:11			
	Nombre del respondedor:	OCSP Respondedor			
	Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora LAPEM			
	Número de serie:	00000000000100007030			
TSP	Fecha:	2019-12-09 17:59:10			
	Nombre del respondedor:	TSP SNotary			
	Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora LAPEM			
	Secuencia:	2321130			
	Datos estampillados:	40AAF0E4B20CFFE5FEF74A38CA41F7F4310C7D05			

Firmante	Nombre:	KLEBER JESUS PINTO AGUILAR	Validez:	OK	Vigente
Firma	# Serie:	00000000000100006993	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha:	2019-12-10 18:09:23	Status:	OK	Valida
	Algoritmo:	SHA1/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	86 3a 67 3c b4 73 d4 91 b1 57 2e f1 c6 d5 60 b0 3a 67 c8 31 24 dd 9c 5c 04 7f e0 72 b5 d1 81 76 0e db 4b 86 8a 42 0a 57 a6 fb 3a 48 ad 9b 7b 18 67 80 53 25 cf 02 64 99 d7 8b 4e f8 70 5a 33 25 7b e4 0d 53 f4 75 14 a5 af 4d 3d e5 4e a2 6f 2b b2 b2 7f a1 3c a4 80 08 07 6a 62 6b e7 5b 22 7f fb b5 01 2c 34 fd b9 fe 4d ce b5 5a 1e 49 76 33 b1 61 ff af b6 b9 2e 7f a4 ac 40 64 98 fc b9 9f 9e 73 89 ca f5 01 c5 14 56 7e bb d4 c8 97 fb e5 be f6 2f 8f 8f 19 0f 95 77 8f 94 f7 6c cb 16 9e 6f 18 46 aa b5 27 38 88 8d e6 10 00 06 cd 71 ea e2 61 8e 17 3c db e7 3c 7d 5e 95 b5 3b b8 5b c8 52 9e fa 59 57 c8 f1 6b 60 21 a4 00 a4 45 93 54 25 7e d9 9e a8 fd 74 c7 47 6d 63 df cc 53 6f 77 5b 2c 4a 8f b7 bd 80 0c 75 35 66 5d 42 5e 49 0e 95 9c b0 fb b9 78 b1 df b9 9b c2 c0 a7 9a 61 7a			
OCSP	Fecha:	2019-12-10T18:09:25			
	Nombre del respondedor:	OCSP Respondedor			
	Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora LAPEM			
	Número de serie:	00000000000100006993			
TSP	Fecha:	2019-12-10 18:09:23			
	Nombre del respondedor:	TSP SNotary			
	Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora LAPEM			
	Secuencia:	2321831			
	Datos estampillados:	90F52C0EA27191597CB8005A886DAD44B6C98713			